

Sr(a) Pregoeiro(a),

Em resposta ao vosso e-mail referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90030/2024, informo que a(s) proposta(s) da empresa DATA CRITICAL TI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA em relação ao(s) item(ns) abaixo, foi(ram) analisada(s) para verificar os itens do edital, recebendo o seguinte parecer técnico:

ITEM 01

Aprovada, por atender integralmente às especificações técnicas mínimas exigidas no edital.

Reprovada, por não possuir/comprovar a(s) seguinte(s) característica(s), conforme exigido nas especificações técnicas mínimas:

Informações complementares (opcional):

Após diligência realizada no dia 03/12/2024 em relação ao item "2.13 CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (ARCONDICIONADO DE PRECISÃO)", na qual foi informado que o modelo de evaporador utilizado foi o Liebert® CR025 e o condensador modelo LSF52-R3, conforme catalogo enviado", constatou-se que a proposta da DATA CRITICAL TI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA atende as exigências do edital.

ITEM 02

Aprovada, por atender integralmente às especificações técnicas mínimas exigidas no edital.

Reprovada, por não possuir/comprovar a(s) seguinte(s) característica(s), conforme exigido nas especificações técnicas mínimas:

Informações complementares (opcional):

Belém (PA), 03 de dezembro de 2024.

Moisés Soares Vieira
Membro da equipe de apoio