
Re: Proposta p/ análise: P.E. 030/2024 MPPA - ZEITTEC SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA

De : MOISES SOARES VIEIRA
<moisesmsv@mppa.mp.br>

ter, 21 de jan. de 2025 11:02

Assunto : Re: Proposta p/ análise: P.E. 030/2024 MPPA - ZEITTEC SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA

Para : PREGAO ELETRONICO <pregao@mppa.mp.br>

Cc : DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
<informatica@mppa.mp.br>, REGIVALDO NAZARENO LOPES PEREIRA
<regivaldo@mppa.mp.br>, MARCELO ANTONIO SILVA MARTINS <marcelo@mppa.mp.br>, ALINNE NASSAR PALMEIRA OLIVEIRA
<anassar@mppa.mp.br>, Vanner
<vanner@mppa.mp.br>, ANDERSON SANTOS DE SOUZA <andersonsouza@mppa.mp.br>

Prezado Pregoeiro,

Considerando que a licitante remeteu o catálogo da fabricante Vertiv™ Liebert® relativo à série CRV4, que possui vários modelos de evaporador e condensador;

Considerando que nem todos os modelos atendem às condições e parâmetros de climatização exigidos no Termo de Referência elaborado pelo MPPA;

Solicitamos diligência no sentido de que a licitante esclareça/complemente a informação, apontando qual modelo de evaporador e de condensador pretende adotar para a solução do DCPFO do MPPA.

Cordialmente,

Moisés Soares Vieira
Analista Ministerial – Tecnologia da Informação - Redes e Segurança
Departamento de Informática
Setor de Redes - (91) 4006-3412  (91) 98496-0668
Ministério Público do Estado do Pará

De: "PREGAO ELETRONICO" <pregao@mppa.mp.br>

Para: "DEPARTAMENTO DE INFORMATICA" <informatica@mppa.mp.br>

Cc: "REGIVALDO NAZARENO LOPES PEREIRA" <regivaldo@mppa.mp.br>, "PREGAO ELETRONICO" <pregao@mppa.mp.br>, "MOISES SOARES VIEIRA" <abuse@mppa.mp.br>, "MARCELO ANTONIO SILVA MARTINS" <marcelo@mppa.mp.br>, "ALINNE NASSAR PALMEIRA OLIVEIRA" <anassar@mppa.mp.br>

Enviadas: Terça-feira, 21 de janeiro de 2025 10:41:46

Assunto: Proposta p/ análise: P.E. 030/2024 MPPA - ZEITTEC SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA

Prezados, bom dia!

Segue anexa a proposta da empresa **ZEITTEC SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA, CNPJ 03.844.773/0001-42** referente ao Grupo 01 do P.E. nº. 030/2024-MPPA.

DEvido ao tamanho dos arquivos, o anexo dos catálogos ficou prejudicada, porém todos os arquivos enviados pela empresa poderão ser consultados diretamente no Sistema Comprasgov.br através da página do certame (UASG: 925980, Pregão Eletrônico nº 90030/2024), ou através do link:

<https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-compra/item/-1?compra=92598005900302024>

Atenciosamente,
Angelo Barbosa
Agente de Contratação MPPA

Re: Proposta p/ análise: P.E. 030/2024 MPPA - ZEITTEC SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA

De : MOISES SOARES VIEIRA
<moisesmsv@mppa.mp.br>

ter, 21 de jan. de 2025 12:31

 1 anexo

Assunto : Re: Proposta p/ análise: P.E. 030/2024 MPPA - ZEITTEC SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA

Para : PREGAO ELETRONICO <pregao@mppa.mp.br>

Cc : DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
<informatica@mppa.mp.br>, REGIVALDO NAZARENO LOPES PEREIRA
<regivaldo@mppa.mp.br>, MARCELO ANTONIO SILVA MARTINS <marcelo@mppa.mp.br>, ALINNE NASSAR PALMEIRA OLIVEIRA
<anassar@mppa.mp.br>, Vanner
<vanner@mppa.mp.br>, ANDERSON SANTOS DE SOUZA <andersonsouza@mppa.mp.br>

Senhor Pregoeiro,

Considerando a manifestação da Licitante, apresentada em resposta à diligência, na qual informou que os modelos de evaporador e condensador a serem adotados para a solução do DCPFO do MPPA são: "Evaporador: modelo CR025" e "Condensador: modelo LSF52-R3", concluímos que as especificações do edital foram atendidas pela Licitante.

Cordialmente,

Moisés Soares Vieira
Analista Ministerial – Tecnologia da Informação - Redes e Segurança
Departamento de Informática
Setor de Redes - (91) 4006-3412  (91) 98496-0668
Ministério Público do Estado do Pará

De: "PREGAO ELETRONICO" <pregao@mppa.mp.br>

Para: "MOISES SOARES VIEIRA" <moisesmsv@mppa.mp.br>

Cc: "DEPARTAMENTO DE INFORMATICA" <informatica@mppa.mp.br>, "REGIVALDO NAZARENO LOPES PEREIRA" <regivaldo@mppa.mp.br>, "MARCELO ANTONIO SILVA MARTINS" <marcelo@mppa.mp.br>, "ALINNE NASSAR PALMEIRA OLIVEIRA" <anassar@mppa.mp.br>, "Vanner" <vanner@mppa.mp.br>, "ANDERSON SANTOS DE SOUZA" <andersonsouza@mppa.mp.br>

Enviadas: Terça-feira, 21 de janeiro de 2025 11:51:54

Assunto: Re: Proposta p/ análise: P.E. 030/2024 MPPA - ZEITTEC SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA

Prezado Moisés,

Conforme solicitado, a resposta da empresa informando o modelo de evaporador e de condensador pretende adotar para a solução do DCPFO do MPPA foi a seguinte: "**Modelo evaporadora: CR025 , Modelo condensadora LSF52-R3**"

Atenciosamente,
Angelo Barbosa
Pregoeiro MPPA

De: "MOISES SOARES VIEIRA" <moisesmsv@mppa.mp.br>

Para: "PREGAO ELETRONICO" <pregao@mppa.mp.br>

Cc: "DEPARTAMENTO DE INFORMATICA" <informatica@mppa.mp.br>, "REGIVALDO NAZARENO LOPES PEREIRA" <regivaldo@mppa.mp.br>, "MARCELO ANTONIO SILVA MARTINS" <marcelo@mppa.mp.br>, "ALINNE NASSAR PALMEIRA OLIVEIRA" <anassar@mppa.mp.br>, "VANNER FERNANDES VASCONCELLOS" <vanner@mppa.mp.br>, "ANDERSON SANTOS DE SOUZA" <andersonsouza@mppa.mp.br>

Enviadas: Terça-feira, 21 de janeiro de 2025 11:02:55

Assunto: Re: Proposta p/ análise: P.E. 030/2024 MPPA - ZEITTEC SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA

Prezado Pregoeiro,

Considerando que a licitante remeteu o catálogo da fabricante Vertiv™ Liebert® relativo à série CRV4, que possui vários modelos de evaporador e condensador;

Considerando que nem todos os modelos atendem às condições e parâmetros de climatização exigidos no Termo de Referência elaborado pelo MPPA;

Solicitamos diligência no sentido de que a licitante esclareça/complemente a informação, apontando qual modelo de evaporador e de condensador pretende adotar para a solução do DCPFO do MPPA.

Cordialmente,

Moisés Soares Vieira

Analista Ministerial – Tecnologia da Informação - Redes e Segurança

Departamento de Informática

Setor de Redes - (91) 4006-3412  (91) 98496-0668

Ministério Público do Estado do Pará

De: "PREGAO ELETRONICO" <pregao@mppa.mp.br>

Para: "DEPARTAMENTO DE INFORMATICA" <informatica@mppa.mp.br>

Cc: "REGIVALDO NAZARENO LOPES PEREIRA" <regivaldo@mppa.mp.br>, "PREGAO ELETRONICO" <pregao@mppa.mp.br>, "MOISES SOARES VIEIRA" <abuse@mppa.mp.br>, "MARCELO ANTONIO SILVA MARTINS" <marcelo@mppa.mp.br>, "ALINNE NASSAR PALMEIRA OLIVEIRA" <anassar@mppa.mp.br>

Enviadas: Terça-feira, 21 de janeiro de 2025 10:41:46

Assunto: Proposta p/ análise: P.E. 030/2024 MPPA - ZEITTEC SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA

Prezados, bom dia!

Segue anexa a proposta da empresa **ZEITTEC SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA**, CNPJ **03.844.773/0001-42** referente ao Grupo 01 do P.E. nº. 030/2024-MPPA.

DEvido ao tamanho dos arquivos, o anexo dos catálogos ficou prejudicada, porém todos os arquivos enviados pela empresa poderão ser consultados diretamente no Sistema Comprasgov.br através da página do certame (UASG: 925980, Pregão Eletrônico nº 90030/2024), ou através do link:

<https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-compra/item/-1?compra=92598005900302024>

Atenciosamente,
Angelo Barbosa
Agente de Contratação MPPA

 **Formulário aprovação.reprovação PROPOSTA.pdf**
51 KB

Sr(a) Pregoeiro(a),

Em resposta ao vosso e-mail referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024**, informo que a(s) **proposta(s)** da empresa ZEITTEC SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA em relação ao(s) item(ns) abaixo, foi(ram) analisada(s) para verificar a conformidade com as exigências do edital, recebendo o seguinte parecer técnico:

ITEM 01

(X) **Aprovada**, por atender integralmente às especificações técnicas mínimas exigidas no edital.

() **Reprovada**, por não possuir/comprovar a(s) seguinte(s) característica(s), conforme exigido nas especificações técnicas mínimas:

Informações complementares (opcional):

Considerando a manifestação da Licitante, apresentada em resposta à diligência, na qual informou que os modelos de evaporador e condensador a serem adotados para a solução do DCPFO do MPPA são: "Evaporador: modelo CR025" e "Condensador: modelo LSF52-R3", concluímos que as especificações do edital foram atendidas pela Licitante.

ITEM 02

(X) **Aprovada**, por atender integralmente às especificações técnicas mínimas exigidas no edital.

() **Reprovada**, por não possuir/comprovar a(s) seguinte(s) característica(s), conforme exigido nas especificações técnicas mínimas:

Informações complementares (opcional):

Belém (PA), 21 de janeiro de 2025.

Moisés Soares Vieira
Membro da equipe de apoio