

Sr(a) Pregoeiro(a),

Em resposta ao vosso e-mail referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90030/2024, informo que a(s) proposta(s) da empresa PLANEJE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA em relação ao(s) item(ns) abaixo, foi(ram) analisada(s) para verificar os itens do edital, recebendo o seguinte parecer técnico:

ITEM 01

(X) **Aprovada**, por atender integralmente às especificações técnicas mínimas exigidas no edital.

() **Reprovada**, por não possuir/comprovar a(s) seguinte(s) característica(s), conforme exigido nas especificações técnicas mínimas:

Informações complementares (opcional):

Motivo da mudança de entendimento em relação ao ITEM 01:

Considerando a manifestação da Licitante, que apresentou as seguintes alegações:

1. Que enviou o catálogo técnico do modelo Rack No Tools, o qual comprova o total atendimento às especificações solicitadas no Termo de Referência (TR), na página 13.
2. Que o documento "catalogo-data-center-0123", disponibilizado na diligência enviada pela Planeje Tecnologia, encontra-se na pasta "2.9 - RACKS", no arquivo denominado "DILIGÊNCIA 14-11".
3. Que a Proposta Técnica foi detalhadamente apresentada pela Planeje Tecnologia no arquivo intitulado "PROPOSTA TÉCNICA MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ".
4. Que a solução técnica proposta foi integralmente discriminada, evidenciando que os equipamentos solicitados, dada a complexidade da solução, dependem de aprovação no Projeto Executivo, conforme descrito no documento mencionado.

Informamos que, embora o arquivo "Rack No Tools - Multiway.pdf" na página 3 indique que as portas frontal e traseira são inteiriças, reanalisamos o documento, com informações complementares ao primeiro, "catalogo-data-center-0123.pdf" enviado na diligência do dia 14/11 e constatamos também que no site da fabricante do RACK Multiway (disponível em <https://multiwayinfra.com.br/categoria/racks-servidor-data-center/rack-no-tools/> acessado em 21/11/2024) que é possível configurar o modelo com portas bipartidas. Sendo assim, reconsideramos nossa decisão anterior ao constatar que é possível montar os racks modelo No Tools com porta traseira bipartida, atendendo às especificações descritas no edital.

ITEM 02

(X) **Aprovada**, por atender integralmente às especificações técnicas mínimas exigidas no edital.

() **Reprovada**, por não possuir/comprovar a(s) seguinte(s) característica(s), conforme exigido nas especificações técnicas mínimas:

Informações complementares (opcional):

Belém (PA), 22 de novembro de 2024.

Moisés Soares Vieira
Membro da equipe de apoio