

Sr(a) Pregoeiro(a),

Em resposta ao vosso e-mail referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90030/2024**, informo que a(s) **proposta(s)** da empresa PLANEJE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA em relação ao(s) item(ns) abaixo, foi(ram) analisada(s) para verificar os itens do edital, recebendo o seguinte parecer técnico:

ITEM 01

() **Aprovada**, por atender integralmente às especificações técnicas mínimas exigidas no edital.

(X) **Reprovada**, por não atender integralmente às especificações técnicas mínimas exigidas no edital:

Informações complementares (opcional):

A proposta apresentada pela licitante descreveu o fornecimento de um Data Center Modular Pré-Fabricado Outdoor (DCPF-O) em regime de "turnkey", com certificação segundo a norma ANSI/TIA 942-B Rated 3 ou Uptime Institute Tier III, projetado para missão crítica e escalável, incluindo instalação e operação inicial assistida (Código Comprasnet/CATMAT: 463037).

Motivos para reprovação:

Inicialmente, a licitante apresentou uma proposta comercial genérica, sem detalhamento técnico suficiente para subsidiar a análise dos itens do edital. A fim de possibilitar a avaliação, o pregoeiro e a equipe técnica realizaram as seguintes diligências:

1. Em 07/11/2024, às 14h04: Solicitou-se a apresentação de proposta técnica detalhada, acompanhada de catálogos, folhas de dados técnicos, manuais de operação e demais documentos pertinentes.

2. Em 11/11/2024, às 14h08: Após o envio de um arquivo comprimido pela licitante, foi constatado que o documento "PT_PLANEJETI.pdf" estava sem conteúdo 0 (zero) KB, sendo solicitado seu reenvio.

3. Em 11/11/2024, às 14h13: Reiterou-se a necessidade de documentos contendo especificações técnicas detalhadas de diversos subsistemas, incluindo:

- Passagens blindadas para cabos e tubulações,
- Cabeamento elétrico e lógico,
- Sistema de iluminação, racks, quadros de distribuição,
- Controle de acesso, CFTV, cabeamento estruturado e óptico,
- Anel óptico, sistema de alimentação de energia e grupo motor-gerador.

4. Em 14/11/2024, às 10h23: Destacou-se a ausência de especificações relativas ao modelo e à marca dos produtos que compõem os subsistemas da solução.

Adicionalmente, os links fornecidos nos documentos "SOLUÇÃO DCMPTF MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ.xlsx" e "PROPOSTA TÉCNICA MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.pdf" estavam inacessíveis, dificultando ainda mais a análise.

Mesmo após as diligências, a licitante não apresentou informações claras e suficientes que permitissem verificar o atendimento aos requisitos do edital.

Após a análise da documentação recebida, foi identificado que o seguinte item do edital não foi atendido:

2.9 – Características dos Racks:

2.9.8: A porta traseira deve ser do tipo bipartida.

Referente a “PROPOSTA TECNICA MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAA.pdf” da Licitante PLANEJE.

Os Racks "Multiway" Modelo "NO TOOLS" não atendem ao item 2.9.8 do TR que diz:

"A porta traseira deve ser do tipo bipartida."

Conforme arquivo "Rack No Tools - Multiway.pdf" disponibilizado na proposta da Licitante (PlanejeTI.zip) as portas dianteiras e traseiras são inteiriças:

"Porta frontal e traseira inteiriça abaulada tela em aço galvanizado espessura de 1,2 mm, as dobradiças permitem abertura acima de 130° com fecho escamoteável com chaves que possibilita 2000 segredos diferentes, controlado pela Multiway"

Considerando as inconformidades identificadas em relação aos itens do edital, conclui-se pela reprovação técnica da proposta para o Item 01.

ITEM 02

(x) **Aprovada**, por atender integralmente às especificações técnicas mínimas exigidas no edital.

() **Reprovada**, por não atender integralmente às especificações técnicas mínimas exigidas no edital:

Informações complementares (opcional):

Belém (PA), 21 de novembro de 2024.

Vanner Fernandes Vasconcellos
Membro da equipe de apoio